



Јавно предузеће  
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"  
ЛОЗНИЦА



Лозница, 15.04.2016.год.  
Управа: Георгија Јакшића бр. 9.  
Тел.015-7884-660;7882-430  
Поштански фах 19  
Email: [javne.nabavke@vikloznica.rs](mailto:javne.nabavke@vikloznica.rs)  
Служба одржавања:1.Маја б.б..  
Тел.015-872-028  
Црпна станица:Б.Ковиљача  
Тел.015-818-162  
Текући рачун код Banca Intesa:  
160-7130-26  
Матични број: 07168861  
ПИБ:101188448

Наш знак: Д-4/2016  
Ваш знак:

**ПРЕДМЕТ: Одговор на питање понуђача од 13.04.2016. и 14.04.2016.**

Питање понуђача:

1. Да ли Вам је за позицију 5. техничке спецификације (Врело 2 -петостепена пумпа произвођача Јастребац Ниш) потребно пластично или метално радно коло?  
Молим Вас да писмено одговорите, зато што се дешава да понуђачи нуде различито, што ствара велику разлику у цени.
2. Што се тиче позиција 33 - маст за подмазивање котрљајних лежајева и 34 - уље за подмазивање лежајева, техничке спецификације по Ј.Н. бр. 4/2016, молим Вас за појашњење:  
- Које масти и уља су Вам потребни? Ког вискозитетеа? За које лежајеве ког броја обртаја?

Одговор наручиоца

1. За Врело2 понуду дати за метално радно коло.
2. Маст за лежајеве треба да задовољи следеће карактеристике:
  - а)  $T = -20$  до  $120^{\circ}\text{C}$  (степени целзјуса)
  - б) Тачка топљења већа од  $175^{\circ}\text{C}$  (степени целзјуса)
  - в) Вискозитет  $70-150\text{mm}^2/\text{s}$  (милиметара квадратних у секунди), на  $40^{\circ}\text{C}$

Уље за подмазивање лежаја треба да има вискозитет  $46\text{mm}^2/\text{s}$  на  $40^{\circ}\text{C}$ .

ЈП "Водовод и канализација"  
Лозница

Председник комисије  
Милутин Ковачевић, дипл.маш.инж.

Службеник за ЈН  
Јелена Аврамовић