



Javno preduzeće
"VODOVOD I KANALIZACIJA"
LOZNICA



Loznica, 19.05.2016. god.
Uprava: Georgija Jakšića br. 9.
Tel.015-7884-660;7882-430
Poštanski fah 19
[Email: javne.nabavke@vikloznica.rs](mailto:javne.nabavke@vikloznica.rs)
Služba održavanja:1.Maja b.b..
Tel.015-872-028
Crpna stanica:B.Koviljača
Tel.015-818-162
Tekući račun kod Banka Intesa:
160-7130-26
Matični broj: 07168861
PIB:101188448

Naš znak: U-5/2016
Vaš znak:

PREDMET: Odgovor na pitanje ponuđača od 17.05.2016.

Pitanja ponuđača sa odgovorom Naručioca

R.br. u tehn. spec	Artikal	Pitanje Ponuđača	ODGOVOR NARUČIOCA
84	Fluo svetiljka 3x(36-40)W	Da li je u pitanju otvorena svetiljka ili raster ili...?	otvorena
85	Fluo svetiljka 2x(36-40)W	Da li je u pitanju otvorena svetiljka ili raster ili...?	otvorena
141	Vremenski rele LSZD , sa kasnjenjem uključenja	Kataloska oznaka se ne poklapa sa opisom proizvoda. Kat. oznaka LSZD se odnosi na Kontaktorski pribor. Molim Vas navedite tačnu oznaku ili tačan opis onoga šta vam treba.	ZR6 MF 052
142	Nivo sklopka	Molim vas definisite napajanje, relejne izlaze. Da li treba da se isporuci sa konduktivnim sondama?	220VAC; 220V; Ne
143	Elektromagnetni ventil 1/2'' (normalno zatvoren NC; voda)	Napon spulne? Radna temperatura vode? Radni pritisak vode?	220VAC; max 30°C; 6 bar
144	presostat KPi 35 (Danfoss)	Definisite meri opseg I diferencijal?	0-8 bar; 0,4-1,5 bar
145	Presostat KPI 36 (Dafoss)	Definisite meri opseg I diferencijal?	4-12 bar; 0,5-1,6 bar;
153	Provodnik P/F 1,5 mm ² silikonski	Da li mislite na provodnik Si/F?	da
154	Provodnik P/F 2,5 mm ² silikonski	Da li mislite na provodnik Si/F?	da
170	Kabal filnozilni PP/F 3 x 2,5 mm ²	Da li mislite na kabal PP/J 3x2,5'?	ne

245	Samovulkanizirajuća izolir traka	Koja traka vam treba, RT122 19X3.3M, RT122 19X6.7M, W963 19X9.1M, PIB 19X10M..?	10m x 19mm, crna
260	Merni orman MO 1 poliesterski IP 54, za montažu na zid – kosi krov	Da li se kaci na zid?	Dovoljno jasan opis predmeta nabavke
262	Razvodni orman 800 x 1000 x 300 mm, poliesterski - kosi krov	Sta je vlsina asta je sirina? Da li je dvokrilni?	Š x V x D
266	Osigurači Schrack IS506143-50A _____	Kataloska oznaka se ne poklapa sa opisom proizvoda. Kat. oznaka 15506143-50A je nosač cilind.osig.14x51/3p. Molim Vas navedite tacnu oznaku ili tacan opis onoga sta vam treba.	Cilindrični osigurač Schrack (ISZ14050) gG 50A

270	Osigurači Schrack (IS506143gG-40A)	Kataloska oznaka se ne poklapa sa opisom proizvoda. Molim Vas navedite tacnu oznaku ili tacan opis onoga sta sam treba.	Cilindrični osigurac Schrack(ISZ14040) gG 40A
272	Osigurač Schrack IS506143gG-25A	Kataloska oznaka se ne poklapa sa opisom proizvoda. Molimo vas navedite oznaku ili tacan opis onoga sta vam treba.	Cilindrični osigurac Schrack(ISZ14025) gG 25A
288	Ventilatorormana IUKNF3523A	Da li vam treba izlazni filter?	ne
289	Rele Schrack PT570730, 4 preklopna kontakta, 6 A, 230Vac	Da li vam treba i podnozje releja ?	ne
290	Rele Schrack PT570024, 4 preklopna kontakta, 6 A, 24Vdc	Da li vam treba i podnozje releja ?	ne
300	Prekidac Sch rack MM21590, f29,7x10, cr ni	de postoji ovaj kataloski broj u schrack-u. Molim vas definisite sta vam treba.	Kapa taster MM216590
301	Prekidac Schrack MM21594, F29,7x10,crveni	Ne postoji ovaj kataloski broj u ichrack-u. Molim vas definisite sta vam treba.	N/O radni, MM216384
312	Tropolno rasvetno podnožje NV00 Schrack SI332000 za cilindrične osigurače(14x51 mm)	Kataloška oznaka se ne poklapaju sa opisom proizvoda. Oznaka SI332000 se odnosi na rastavljač. Molimo Vas navedite tačnu oznaku ili tačan opis onoga sta vam treba.	Vel.000, 125A
314	Tropolno rasvetno podnožje SI332170 za cilindrične osigurače(14x51 mm)	Kataloška oznaka se ne poklapaju sa opisom proizvoda. Oznaka SI332170 se odnosi na rastavljač. Molimo Vas navedite tačnu oznaku ili tačan opis onoga sta vam treba.	Vel.00, 160A

**JP "Vodovod i kanalizacija"
Loznica**

**Službenik za jn
Jelena Avramović**

**Predsednik komisije
Milan Radnić, dipl.el.inž.**