



Javno preduzeće
"VODOVOD I KANALIZACIJA"
LOZNICA



Loznica, 23.02.2017. god.
Uprava: Georgija Jakšića br. 9.
Tel.015-7884-660;7882-430
Poštanski fah 19
Email: javne.nabavke@vikloznica.rs
Služba održavanja:1.Maja b.b..
Tel.015-872-028
Crpna stanica:B.Koviljača
Tel.015-818-162
Tekući račun kod Banka Intesa:
160-7130-26
Matični broj: 07168861
PIB:101188448

Naš znak: D-7/2017
Vaš znak:

Pitanja ponuđača od 23.02.2017. god.:

1. Buduci da je svrha nabavke, tj. namena predmeta nabavke, kako se navodi na str. 5/28 konkursne dokumentacije, "elektroliza soli i omeksavanje vode", nase je prvo pitanje zbog cega narucilac ne zahteva konkursnom dokumentacijom, uz ponudu dostavljanje dokaza da ponudjeno dobro ispunjava zahteve standarda SRPS EN 14805:2012 TIP 1, ciji je naziv "Hemikalije koje se koriste za preciscavanje vode za ljudsku upotrebu - Natrijum hlorid za elektrohlorizaciju upotrebom nemembranske tehnologije na licu mesta" (http://www.iss.rs/standard/?natstandard_document_id=38741)? Pomenuti standard je jedini vazeci u ovoj oblasti za ovaj predmet javne nabavke (natrijum hlorid), pa je sasvim logicno i, sta vise, obavezno, da se u konkursnoj dokumentaciji zahteva dokaz uz ponudu da ponudjeno dobro ispunjava zahteve standarda SRPS EN 14805:2012 Tip 1. Na osnovu iznetog, sugerisemo naruciocu da izmeni konkursnu dokumentaciju i uvrsti dostavljanje Izvestaja o ispitivanju prema standardu SRPS EN 14805:2012 Tip 1, u obavezni sadrzaj ponude. Dokazivanjem ispunjenosti zahteva pomenutog standarda narucilac bi iskljucio mogucnost da se ponudi natrijum hlorid koji nije adekvatan nameni, tj. proizvodnji vode za ljudsku upotrebu.
2. Naglasavamo da bi, opet, u smislu namene za koju se koristi natrijum hlorid, bilo nephodno da proizvođjac elektrolizera koji ce koristiti natrijum hlorid koji je predmet nabavke, izda odobrenje/saglasnost za ponudjeni tip natrijum hlorida koji nudi ponudjac. Pribavljanjem saglasnosti od strane proizvođjaca uređjaja koji koristi natrijum hlorid, obezbedila bi se svrsishodnost u postupku nabavke dobra, jer bi time bile definitivno otklonjene sve sumnje oko adekvatnosti ponudjenog tipa natrijum hlorida. Stoga, predlazemo naruciocu da kao dodatni uslov odredi i dostavljanje saglasnosti proizvođjaca uređjaja (elektrolizera) za ponudjeni tip natrijum hlorida. Naime, nije dovoljno da narucilac obezbedi pribavljanje adekvatnog natrijum hlorida odredbom "So kvaliteta Salinen Austrija ili ekvivalent". Proizvođjac Salinen Austrija proizvodi natrijum hlorid razlicitih specifikacija i sasvim je izvesno da ne odgovara svaka moguca specifikacija natrijum hlorida ovog proizvođjaca nameni u ovom postupku javne nabavke dobara. Pri tome, Izvestaj o ispitivanju natrijum hlorida u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 14805:2012 Tip 1, ne moze izdati bilo koja, vec

jedino i isključivo laboratorija akreditovana po zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Odgovor naručioca:

- 1.Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju i uvrstiti standard SRPS EN 14805:2012 Tip 1.
- 2.Naručilac smatra da bi prihvatanje ovog zahteva bilo u suprotnosti sa čl.10.stav 2 ZJN, te ovaj Vaš zahtev ne može da prihvati, takođe u tehničkoj specifikaciji Naručilac je jasno i precizno naveo karakteristike natrijum hlorida koje zadovoljavaju njegove potrebe.

**JP "VODOVOD I KANALIZACIJA"
KONKURSNA KOMISIJA**