



Јавно предузеће
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ЛОЗНИЦА



Лозница, 14.04.2016.год.
Управа: Георгија Јакшића бр. 9.
Тел.015-7884-660;7882-430
Поштански фах 19
Email: javne.nabavke@vikloznica.rs
Служба одржавања:1.Маја б.б..
Тел.015-872-028
Црпна станица:Б.Ковилџача
Тел.015-818-162
Текући рачун код Banca Intesa:
160-7130-26
Матични број: 07168861
ПИБ:101188448

Наш знак: Д-4/2016
Ваш знак:

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање понуђача од 13.04.2016.

Питање понуђача:

Да бисмо могли да Вам дамо адекватну понуду за Електромагнетни вентил (Ваша позиција 26 техничке спецификације), неопходни су нам следећи подаци:

- 1.Колики је радни притисак и температура флуида који пролази кроз вентил?
- 2.На ком месту се налази вентил? Да ли је у затвореном кругу или отвореном (ако је у затвореном кругу $dp=0$ bar)?
- 3.Који је потребан напон вентила?

Одговор наручиоца

- 1.Радни притисак је 10 bar, радни флуид је пијаћа вода температуре 12 степени целзијуса.
- 2.Вентил се налази у отвореном кругу "ON-OFF" верзија.
- 3.Вентил се прикључује на мрежни напон 220v.

ЈП "Водовод и канализација"
Лозница

Председник комисије
Милутин Ковачевић, дипл.маш.инж.

Службеник за ЈН
Јелена Аврамовић